



اداره کل بنادر و کشتیرانی خرمشهر

نام فرم : دستورالعمل ایمنی

کد : ID-16-F03-00

نام دستورالعمل: دستورالعمل مقررات بهداشتی در سرویسهای بهداشتی

هدف: هدف از تدوین این دستورالعمل رعایت مقررات بهداشتی در سرویسهای بهداشتی بندر می باشد.

دامنه کاربرد: کلیه پیمانکاران و بخشهای بندر که بصورتی در ارتباط با سرویسهای بهداشتی هستند.

مسئولیت: مسئولیت اجرای این دستورالعمل بعهده پیمانکاران سرویسهای بهداشتی و مسئولیت نظارت بعهده مرکز ایمنی و بهداشت می باشد.

دستورالعمل:

الف) تعداد توالت ها :

برای مرد و زن بصورت جداگانه ، توالت به تعداد کافی و جداگانه برحسب جدول ذیل مورد نیاز می باشد . تعداد توالت مورد نیاز برای هر جنس متناسب با تعداد حداکثر کارگرانی است که از هر جنس در هر شیفت کار در واحد بکار مشغولند :

تعداد افراد	حداقل تعداد توالت
۱ - ۹	۱
۱۰ - ۲۴	۲
۲۵ - ۴۹	۳
۵۰ - ۷۴	۴
۷۵ - ۱۰۰	۵
بیشتر از ۱۰۰ نفر	۵ + ۱ به ازای هر ۳۰ نفر اضافی

➤ حداقل عرض توالت ۸۰ سانتی متر و حداقل طول آن ۱۰۵ سانتی متر باید باشد ، به طوری که فضای آن کمتر از حدود ۰/۸۵ مترمربع نباشد .

(۱) جدابودن سرویسهای بهداشتی خانمها و آقایان .

(۲) متناسب بودن تعداد سرویسها با تعداد افراد .

(۳) کف باید شامل شرایط زیر باشد :

◀ از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد .

◀ دارای کفشوی به تعداد مورد نیاز ، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آن الزامیست .

◀ دارای شیب مناسب به طرف کفشوی فاضلاب باشد .

(۴) ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری به عمل آورد (سطح دیوارها باید صاف ، بدون درز ، شکاف و به رنگ روشن باشد) .

(۵) پوشش بدنه دیوار از کف تا زیر سقف ، سنگ یا سرامیک و یا کاشی صاف به رنگ روشن ، بدون ترک خوردگی و قابل شستشو باشد .

(۶) سقف باید حتی الامکان مسطح ، بدون ترک خوردگی و درز ، شکاف و همیشه تمیز باشد .

(۷) توالت هر چند روز یکبار (حداکثر هفتگی) با مواد ضدعفونی کننده ، بطور منظم ضدعفونی شود .

تهیه کننده :	تایید کننده :	تصویب کننده :	کد مدرک : AA-WI-56	وضعیت کنترل :
تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :		



نام دستورالعمل: دستورالعمل مقررات بهداشتی در سرویسهای بهداشتی

- ۸) جهت جلوگیری از ایجاد بو ، سیفون داشته و مجهز به هواکش و تهویه مناسب و سالم باشد .
 - ۹) کلیه شیرآلات سالم بوده و توالت مجهز به شیلنگ شستشو و گیره مربوطه و سیفون باشد .
 - ۱۰) در هر مجموعه توالت ، باید آبگرم ، صابون مایع و دستمال کاغذی موجود باشد .
 - ۱۱) آب مصرفی باید مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد .
 - ۱۲) وجود سیستم فاضلاب مناسب ضروری می باشد .
 - ۱۳) هر توالت باید مجهز به سطل زباله دردار ، ضد زنگ ، با حجم مناسب ، قابل شستشو و به تعداد کافی باشد .
 - ۱۴) سطلهای زباله باید مجهز به کیسه زباله بوده و در محل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد .
 - ۱۵) کلیه درب و پنجره ها سالم ، بدون شکستگی و درز بوده ، باید مجهز به توری ضد زنگ باشند .
 - ۱۶) آموزش به کارگران جهت تمیز نگه داشتن توالت ها داده شود .
 - ۱۷) مگس ، پشه و سایر حشرات به هیچ وجه نباید دیده شوند .
 - ۱۸) نگهداری هرگونه وسایل اضافی و مستهلك و ضایعات در محل کار ممنوع است .
 - ۱۹) می بایست برنامه ای منظم جهت مبارزه با حشرات و جوندگان وجود داشته باشد .
 - ۲۰) وجود هرگونه حوض ، حوضچه یا پاشویه و امثال آن ممنوع می باشد .
 - ۲۱) مواردی که در بازدید از سرویسهای بهداشتی می بایست مورد توجه قرار گیرد :
- فقل درب - دستگیره درب - فنر پشت درب - چوب لباسی - آئینه - کاسه دستشویی - جای دستمال کاغذی - دستمال کاغذی -
جای مایع صابون - حباب لامپ - لامپ - هواکش - کاسه توالت - شیلنگ - گیره لباس پشت درب - کفشور - بوگیر - دستگاه دست
خشک کن - سرامیک کف - رنگ آمیزی - پریز و کلید برق - برس توالت - سطل زباله - کیسه زباله - نظافت عمومی .

ب) تعداد دستشویی ها :

برای مرد و زن بصورت جداگانه تعداد دستشویی مطابق جدول زیر در نظر گرفته می شود :

تعداد دستشویی	تعداد افراد
۱	۱ - ۱۵
۲	۱۶ - ۳۰
۳	۳۱ - ۵۰
۴	۵۱ - ۷۵
۵	۷۶ - ۱۰۰
۵ + ۱ به ازای هر ۲۵ نفر اضافه	بیش از صد نفر

پ) تعداد حمام و دوش :

برای هر ۱۵ نفر کارگر باید یک دوش مجهز به آب گرم و سرد تهیه گردد . این بیشتر برای صنایعی مناسب است که در آنها کارگران در هوای گرم کار می کنند و یا در معرض آلودگی پوست بدن به مواد سمی عفونی یا محرک ها هستند .

تهیه کننده :	تایید کننده :	تصویب کننده :	کد مدرک : AA-WI-56	وضعیت کنترل :
تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :		



اداره کل بنادر و کشتیرانی خرمشهر

نام فرم : دستورالعمل ایمنی

کد : ID-16-F03-00

نام دستورالعمل: دستورالعمل مقررات بهداشتی در سرویسهای بهداشتی

مسئله گرم کردن و تهویه حمام دارای اهمیت زیادی می باشد . کف حمام , دوش نباید از 90×120 سانتی متر کمتر بوده و دیوارهای جداکننده باید حداقل ۲ متر ارتفاع داشته باشند . همچنین لازم است که در مجاورت حمام ها , محل هایی جهت تعویض لباس وجود داشته باشد .

(ت) رختکن :

- (۱) توجه به نظافت و پاکیزگی محیط رختکن .
- (۲) نصب سیستم تهویه مناسب .
- (۳) روشنایی مناسب برای محیط .
- (۴) قرار دادن پادری در قسمت ورودی رختکن .
- (۵) در نظر گرفتن فضای کافی برای تعویض لباس و کفش .
- (۶) تهیه وسایل ضروری برای خشک کردن لباس ها .
- (۷) کف و دیوارهای اتاق رختکن باید صاف ، به رنگ روشن و تمیز باشد .

وضعیت کنترل :	کد مدرک : AA-WI-56	تصویب کننده :	تایید کننده :	تهیه کننده :
		تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :